

Brasília, 20 de julho de 2022

**REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N°. 62/2022 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DA COBERTURA DO BLOCO PRINCIPAL DO SESC SAMAMBAIA E INSTALAÇÃO DE NOVOS PORTÕES**

Em atenção à solicitação apresentada, informamos o que segue:

Primeiramente, o Sesc é instituição com personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto Lei n. 9.853/46, regido por regulamentos próprios, formalmente aprovados pelos Decretos nº 60.344/67, nº 61.836/67 e pelos demais que vieram complementá-los e/ou alterá-los. A Instituição não tem fins lucrativos e não utiliza recursos federais.

Portanto, no âmbito dos processos licitatórios que realiza não se reporta diretamente à Lei Federal de Licitações, mas, especificamente, à Resolução Sesc nº 1.252/12, instituída para nortear tais certames.

Quanto ao pedido de esclarecimento encaminhado por e-mail, em 12/07/2022, às 12h22, este segue de forma TEMPESTIVA, conforme disposto em Edital.

**Questionamento:** Precisamos do projeto detalhado dos Portões, pois baixei o Edital com todos os anexos no site do SESC mais não tem esse projeto, preciso saber as medidas exatas, tubos e chapas a serem usados nos portões entre outros. Se estiver no Site do SESC me informa qual prancha por favor. Os Projetos que consta no site envio em anexo.

**Resposta:** Após consulta a área técnica, foi-nos informado o que se segue:

1- As informações técnicas para os portões PF1, PF2 e PF4:

O Metalon é galvanizado e mede 30mm x 30mm de chapa 18. A chapa lambril quadrada, espessura chapa 22, galvanizada. Apenas o batente é barra chata de aço comum.

2- As informações técnicas para o portão PF3:

O gradil eletrofundido em barras chatas de 1" x 2 mm, com fio de ligação em 4,8 mm. As barras superiores e inferiores do gradil eletrofundido de 4 mm e os montantes de fixação em barra chata 3" x ¼".

3- As informações técnicas para o portão PF7:

Tubo galvanizado diâmetro 3", com tela simples torção, galvanizada prensada a quente, malha losangular 50 mm, fio diâmetro 270 mm, acabamento pontas dobradas. Conforme padrão existente.

4- As dimensões são as mesmas que estão presentes na planilha orçamentária:

- PF1 - 610x400 CM;
- PF2 - 435x400 CM;

- PF3 - 240X250 CM;
- PF4 - 500x350 CM; e
- PF7 - 600x205CM.

Além disto, as informações visuais encontram-se no Anexo II - PG 62-2022 deste processo e não há nenhuma especificidade que caiba ressaltar, além do presente exposto.

Por fim, reiteramos a data de abertura do certame, qual seja dia **21/07/2022**, às 10h, no portal Comprasnet ([www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras)).

Ozzyara dos Santos Lima  
Supervisão de Compras  
Coordenação de Compras e Contratos – Cocomp  
Sesc-AR/DF